

## Endring av OV/MV

For installasjonstypen «Endring av OV/MV» har vi to forskjellige jobbtyper.

1. Endring av OV/MV - Ett måleranlegg
1. Endring av OV/MV - Flere måleranlegg

Premelding:

<b>1. Selskap</b>	
Installatør/Entreprenør:	Velg selskap: ▼
Nettselskap:	Lyse Elnett AS ▼
<b>2. Installasjonstype</b>	<b>3. Jobbtype</b>
<input type="checkbox"/> Ny installasjon	<input type="checkbox"/> Ett måleranlegg
<input type="checkbox"/> Nytt anlegg i eksisterende installasjon	<input type="checkbox"/> Flere måleranlegg
<input type="checkbox"/> Midlertidig installasjon	
<input checked="" type="checkbox"/> Endring av OV/MV	
<input type="checkbox"/> Arbeid i målepunkt	
<b>4. Anlegg</b>	
Anleggs adr. postnr.:	<input type="text"/> <a href="#">Postens adresseoppsl</a>

### Hva skal meldes inn som «Endring av OV/MV»?

- Forsterkninger
- Nedsikringer
- Ombygginger som krever skifte av måler

### Hvilken jobbtype skal velges?

Det er ingen av jobbtypene som er feil å benytte, men dersom du f.eks har en installasjon med ett måleranlegg, så meld dette inn som «Endring av OV/MV - Ett måleranlegg». Har du en installasjon med flere anlegg hvor det kun skal gjøres endringer på det ene anlegget, så bør også «Endring av OV/MV - Ett måleranlegg» benyttes. Skal det derimot gjøres endringer på flere av anleggene hvor målere må byttes, så benyttes «Flere måleranlegg».

## Fremgangsmåte for å opprettelse av forhåndsmelding

### Endring av OV/MV - Ett måleranlegg

Her er det samme fremgangsmåte som «Arbeid i målepunkt - Ett måleranlegg». Den eneste forskjellen er at nå skal «OV blir» og «Målervern blir» under «Teknisk data» fylles ut.

Tekniske data		
<b>Installationstype:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Endring av OV/MV	<b>Stikkledning:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Jordkabel <input checked="" type="checkbox"/> Al Type: Dimensjon: 1 x 3 x mm <sup>2</sup>	<b>Overlastvern(OV):</b> OV er: 2 x 63 A <b>OV blir: 4 x 40 A</b>
<b>Jobbtype:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ett måleranlegg		<b>Målervern :</b> Målervern er: 2 x 63 A <b>Målervern blir: 4 x 40 A</b>

## Endring av OV/MV - Flere måleranlegg


Her er det samme fremgangsmåte som «Arbeid i målepunkt - Flere måleranlegg». Den eneste forskjellen er at nå skal «OV blir» og «Målervern blir» under «Teknisk data» fylles ut. Gå inn på hvert anlegg og legg inn målervern.

### Tekniske data

<b>Installationstype:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Endring av OV/MV	<b>Stikkledning:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Jordkabel <input checked="" type="checkbox"/> Al Type: Dimensjon: 0 x 0 x 0mm <sup>2</sup>	<b>Overlastvern(OV):</b> OV er: 2 x 63 A <b>OV blir: 3 x 50 A</b> 1
<b>Jobbtype:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Flere måleranlegg		<b>Egen referanse:</b>
Energiforbruk pr. år: kWh Effektbehov: 12 kW Forventet tilknytningsdato: 28.03.2019 Antatt ferdigdato: 10.04.2019 Antall anlegg: 2 Oppvarmingsmetode:		<b>Tilleggsopplysninger:</b> [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] Dato: 17.03.2019 Ansvarlig underskrift fra elentreprenør: [Redacted]
Inneholder anlegget utstyr som kan gi større spenningsvariasjoner og startstrømmer? <input type="checkbox"/> Nei		
Inneholder anlegget utstyr for opplading av el-biler? <input type="checkbox"/> Nei		
Plusskunde ? <input type="checkbox"/>		

**Anleggsoversikt (eksisterende):**

**Til godkjenning (2)**

	Målernr	Anl.	Bokst.	Enh.nr	MV	Bruksområde	
<input type="checkbox"/>	300524	151	A		1X50		
<input type="checkbox"/>	15641	714	A		1X50		 2



## Endring av OV/MV - Ett måleranlegg, Til godkjenning

Lagre & lukk Avbryt Fra eier... Endre Admin

Målernr.: 300524  
Gatenr.:  
Installasjonsnr.: 110557  
Anleggsnr.: 151  
Refnr. melding: LYS-1368-19  
Målepunktid.: 707057500070248044  
Type:  Privat  Firma  
Etternavn: [redacted]  
Fornavn: [redacted]  
Adresse: Kvalebergveien 15 A  
Husnr. / bokstav: [ ] / [ ]  
Postnr: 4018  
Poststed: STAVANGER  
Land: Norge  
Fødselsdato: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
Epost: [redacted]

### Anlegg

Gate / Husnr. / Bokstav.:

Kvalebergveien / 015 / A

Etg. / Leil.: [ ] / [ ]  
Bruksenhetsnr.: [ ]  
Postnr: [ ]  
Poststed: [ ]  
Seksjonsnr.: [ ]  
Bruksområde: [ ]

### Målervern:

Målervern er: 1 x 0 A

Målervern blir: 1 x 50 A

Prusantall tilbruktminnerlatv:

05.04.2010

fon:  
st:  
id tilbud på epost

tkunde er samme som eier ?

### Målervern(OV):

er: 2 x 63 A  
blir: 3 x 50 A

### Referanse:

#### eggsopplysninger:

iden ønsker å koble inn en ekstra fase (n) og få montert en måler til i kjeller (ghet).  
ordelt med en fase til hver etasje.

Dato: 17.03.2019

nsvarlig underskrift fra elentreprenør:

Rune Mæle

### Bruksområde

g

Skjul Opp

### Utkledning tilkobles:

ettstasjon

tolpe

lån